

**Информация об исполнении предписаний  
контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.10.2021**

1. В 3 квартале 2021 вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):

МЧС от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ года № \_\_\_

Роспотребнадзор от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ года № \_\_\_

Ростехнадзор от "09" августа 2021 года № 10/265-Э

Иные контрольно-надзорные органы

№ п/п	Наименование учреждения	Адрес	Сумма, тыс. руб.	№ предписания	Выявленные нарушения действующего законодательства	Планируемые сроки устранения предписаний/причины неисполнения предписаний в срок	Отметка о выполнении
<b>Ростехнадзор</b>							
1	МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок"	г. Норильск, ул.Лауреатов 69		10/136-Э от 12.09.2021г	1. Не обеспечивается надежность электроснабжения электроприемников здания МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок" по причине не обеспечения электроэнергией электроприемников от двух не зависимых взаимно резервирующих источников питания.	05.07.2021	Не выполнено: предписание снято контрольно-надзорным органом.

			2. В МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок не предусмотрено наличие устройства защитного отключения для обеспечения защитных мер безопасности электроустановок здания.	05.07.2021	Не выполнено: предписание снято контрольно-надзорным органом.
2		№ 10/265-Э от 09.08.2021	1. Не обеспечивается надежность электроснабжения электроприемников здания МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок" по причине не обеспечения электроэнергией электроприемников от двух не зависимых взаимно резервирующих источников питания.	09.12.2021	Не выполнено.Отправили ходатайство в Ростехнадзор о продлении срока (продлён до 09.12.2021). Написали письмо в МУП ТПО "ТоргСервис" (Исх.№42 от 13.06.2018); УОиДО (13.06.2018, 29.01.2019)
			2. В МБДОУ "Детский сад № 24 "Родничок не предусмотрено наличие устройства защитного отключения для обеспечения защитных мер безопасности электроустановок здания.	09.12.2021	Не выполнено.Отправили ходатайство в Ростехнадзор о продлении срока (продлён до 09.12.2021). Написали письмо в МУП ТПО "ТоргСервис" (Исх.№42 от 13.06.2018); УОиДО (13.06.2018, 29.01.2019)

Заведующий МБДОУ "Детский сад №24 "Родничок"



Е.А.Бугримова  
(ФИО)